

PRÜFUNGSZEUGNIS

ST-23-05-30-01

Produkt: Beschichtung HSP-KERA TP
aufgetragen auf Teakholz-Terrassendielen

Auftraggeber: HSP Hecosol GmbH
Tannenstrasse 98
8424 Embrach
Schweiz

Auftrag: Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden -
Ermittlungsverfahren gemäß DIN EN 16165:2021-10, Anhang B
(Prüfung durch beschuhtes Begehen einer Schiefen Ebene)

Prüfbericht: 2723099

Prüfergebnisse:

Eigenschaften	Mittlerer Winkel des Ausrutschens α_{shod} (Neigungswinkel) in °	Klasse der Rutschhemmung gemäß EN 16165:2023-02, Nationaler Anhang NB (informativ), Tabelle NB.2
Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Ermittlungsverfahren gemäß DIN EN 16165:2021-10 Anhang B (Prüfung durch beschuhtes Begehen einer Schiefen Ebene)	20,6	R 11

Dresden, 30.05.2023



Leiter des Prüflaboratoriums




verantwortlicher Bearbeiter